

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-IT.ПБ01.В.02406**
(номер сертификата соответствия)

ТР **1374486**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

System Sensor Pittway Tecnologica, S.R.L.
Via Caboto, 19/3, Trieste - 34147, Italy..
Тел.+39 040 9490111, факс +39 040 382137.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

System Sensor Pittway Tecnologica, S.R.L.
Via Caboto, 19/3, Trieste - 34147, Italy..
Тел.+39 040 9490111, факс +39 040 382137.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,
тел./факс +7 (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 03.10.2011г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый в искробезопасном исполнении 2205EISE с набором принадлежностей (см.Приложение № 0059515).
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
43 7100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8531 10 300 0

ГОСТ Р 53325-2009 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний» (разд. 4)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 11778 от 26.04.2013 ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН01 от 03.10.2011.

Акт инспекционной проверки № 10299/10588/10746/10795/11215/11353/11369/11466/11746/12281-ИК2012 от 16.05.2012
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 от 03.10.2011.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.06.2013 по 13.05.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Н.П. Копылов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Н.В. Марьяна

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ИТ.ПБ01.В.02406 (обязательная сертификация)

ТР **0059515**
(учетный номер бланка)

Продукция

Варианты названия извещателя:

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый в искробезопасном исполнении 22051EISE;

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый в искробезопасном исполнении (Honeywell) TC842B1007A;

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый в искробезопасном исполнении (Notifier) IDX-751A.

Используемые принадлежности:

Базы извещателя: B501AP, B501AP-IV; B501AP-BK;

Монтажные коробки: SMK400E, SMK400EAP, SMK400EAP-IV;

Монтажные комплекты: RMK400AP, RMK400AP-IV;

Монтажные комплекты для влажных помещений WB-1AP, WB-1AP-IV;

Выносной оптический сигнализатор RA100Z;

Съемник XR2;

Штанга XP-4;

Магнит M02-04-00;

Бокс для настенной установки WM2348



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Н.П. Копылов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Н.В. Марьина