



CERTIFICAAT

B - 9073 - FD - K 826 - versie c

Wij certificeren dat de multisensor detector

System Sensor 22051TLEI

en de varianten zoals beschreven in de bijlagen,

beantwoordt aan de volgende voorschriften:

Reglement van het BOSEC-merk:

Administratieve en juridische clausules;

Certificatieregels Producten;

EN 54-5:2017/A1:2018;

EN 54-7:2018;

EN 54-17:2005;

Niet onder het toepassingsgebied van de BELAC-accreditatie:

CEA 4021:2003;

op basis van volgende beproevingsverslagen van de laboratoria ANPI en certificaten:

BFS/CERT/EV/006, ADD1, ADD2, ADD4 & 0786-CPR-20638, 0786-CPR-20644, 0786-CPR-20650, 0786-CPR-20656, 0786-CPR-20697, 0786-CPR-20703.

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het **BOSEC** merk voorzien zijn.*

De firma

Honeywell Product and Solutions SARL

Zone d'Activités La Pièce 16

1180 Rolle

Zwitserland

*heeft toestemming om het **BOSEC** merk op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

**Dit certificaat werd afgeleverd onder de
door het BOSEC-merkc comité en ANPI
bepaalde voorwaarden en is geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 25 september 2024

31 augustus 2034

Manu Matheus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





Bijlage 1 bij het certificaat B - 9073 - FD - K 826 - versie c

Multisensor detector met kortsluitisolator

System Sensor 22051TLEI (categorie A1R)
Notifier by Honeywell NFXI-SMT3 (categorie A1R)
ESMI 22051TLEI (categorie A1R)

geproduceerd te Trieste, IT
geproduceerd te Trieste, IT
geproduceerd te Trieste, IT

Multisensor detector

System Sensor 22051TLE (categorie A1R)
Notifier by Honeywell NFX-SMT3 (categorie A1R)
ESMI 22051TLE (categorie A1R)

geproduceerd te Trieste, IT
geproduceerd te Trieste, IT
geproduceerd te Trieste, IT

Voetstuk

System Sensor B501AP
System Sensor B524HTR
Notifier by Honeywell B501AP
Notifier by Honeywell B524HTR
ESMI B501AP
ESMI B524HTR

geproduceerd te Trieste, IT
geproduceerd te Trieste, IT
geproduceerd te Trieste, IT
geproduceerd te Trieste, IT
geproduceerd te Trieste, IT
geproduceerd te Trieste, IT

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

31 augustus 2034

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 25 september 2024

Manu Marijnus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





CERTIFICAT

B - 9073 - FD - K 826 - version c

Nous certifions que le détecteur multisenseur

System Sensor 22051TLEI

et les variantes comme décrit dans les annexes,

répond aux prescriptions suivantes:

Règlement général de la marque BOSEC:

Clauses administratives et juridiques;

Règles de certification Produits;

EN 54-5:2017/A1:2018;

EN 54-7:2018;

EN 54-17:2005;

Pas repris dans le scope de BELAC:

CEA 4021:2003;

sur base des rapports d'essais des laboratoires ANPI et les certificats suivantes:

BFS/CERT/EV/006, ADD1, ADD2, ADD4 & 0786-CPR-20638, 0786-CPR-20644, 0786-CPR-20650, 0786-CPR-20656, 0786-CPR-20697, 0786-CPR-20703.

*Le présent certificat n'est valable que si les composants sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme

Honeywell Product and Solutions

Zone d'Activités La Pièce 16

1180 Rolle

Suisse

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les composants ci-dessus.*

**Ce certificat est délivré aux conditions
définies par le comité de la marque
BOSEC et ANPI et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 25 septembre 2024

31 août 2034

Marie-Josée
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





Annexe 1 au certificat B - 9073 - FD - K 826 - version c

Détecteur multisenseurs avec isolateur de court-circuit

System Sensor 22051TLEI (catégorie A1R)
Notifier by Honeywell NFXI-SMT3 (catégorie A1R)
ESMI 22051TLEI (catégorie A1R)

fabriqué à Trieste, IT
fabriqué à Trieste, IT
fabriqué à Trieste, IT

Détecteur multisenseurs

System Sensor 22051TLE (catégorie A1R)
Notifier by Honeywell NFX-SMT3 (catégorie A1R)
ESMI 22051TLE (catégorie A1R)

fabriqué à Trieste, IT
fabriqué à Trieste, IT
fabriqué à Trieste, IT

Socle

System Sensor B501AP
System Sensor B524HTR
Notifier by Honeywell B501AP
Notifier by Honeywell B524HTR
ESMI B501AP
ESMI B524HTR

fabriqué à Trieste, IT
fabriqué à Trieste, IT
fabriqué à Trieste, IT
fabriqué à Trieste, IT
fabriqué à Trieste, IT
fabriqué à Trieste, IT

**Cette annexe fait partie intégrante du
certificat BOSEC et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 25 septembre 2024

31 août 2034


Marie-Josée
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





CERTIFICATE

B - 9073 - FD - K 826 - version c

We certify that the multisensor detector

System Sensor 22051TLEI

and the variants as described in the annexes,

complies with the following specifications:

Rules of the BOSEC mark:

Administrative and legal clauses;

Certification rules Products;

EN 54-5:2017/A1:2018;

EN 54-7:2018;

EN 54-17:2005;

Not under the scope of the BELAC-accreditation:

CEA 4021:2003;

based upon the following test reports of the laboratories ANPI and certificates:

BFS/CERT/EV/006, ADD1, ADD2, ADD4 & 0786-CPR-20638, 0786-CPR-20644, 0786-CPR-20650, 0786-CPR-20656, 0786-CPR-20697, 0786-CPR-20703.

*This certificate is only valid if the products are marked with the **BOSEC** label.*

The company

Honeywell Product and Solutions SARL

Zone d'Activités La Pièce 16

1180 Rolle

Switzerland

*is authorised to use the brand **BOSEC** on the above mentioned components.*

**The certificate is granted subject to the
BOSEC brand committee and ANPI terms
and conditions and is valid until**

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 25 September 2024

31 August 2034

Marie-Jeanne
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





Annex 1 to the certificate

B - 9073 - FD - K 826 - version c

Multisensor detector with short-circuit isolator

System Sensor 22051TLEI (category A1R)
Notifier by Honeywell NFXI-SMT3 (category A1R)
ESMI 22051TLEI (category A1R)

manufactured at Trieste, IT
manufactured at Trieste, IT
manufactured at Trieste, IT

Multisensor detector

System Sensor 22051TLE (category A1R)
Notifier by Honeywell NFX-SMT3 (category A1R)
ESMI 22051TLE (category A1R)

manufactured at Trieste, IT
manufactured at Trieste, IT
manufactured at Trieste, IT

Base

System Sensor B501AP
System Sensor B524HTR
Notifier by Honeywell B501AP
Notifier by Honeywell B524HTR
ESMI B501AP
ESMI B524HTR

manufactured at Trieste, IT
manufactured at Trieste, IT
manufactured at Trieste, IT
manufactured at Trieste, IT
manufactured at Trieste, IT
manufactured at Trieste, IT

**This annex is an undivided part of the
BOSEC certificate and is valid until**

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 25 September 2024

31 August 2034


Marie-Anne
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be



This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.