



CERTIFICAAT

B - 9073 - FD - K 828 - versie c

Wij certificeren dat de rookmelder

System Sensor 22051EI

en de varianten zoals beschreven in de bijlagen,

beantwoordt aan de volgende voorschriften:

Reglement van het BOSEC-merk:

Administratieve en juridische clausules;

Certificatieregels Producten;

EN 54-7:2018;

EN 54-17:2005;

op basis van volgende beproevingsverslagen van de laboratoria ANPI en certificaten:

BFS/CERT/EV/006, ADD1 , ADD2, ADD6 & 0786-CPR-20640, 0786-CPR-20646, 0786-CPR-20652, 0786-CPR-20658, 0786-CPR-20699, 0786-CPR-20705.

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het **BOSEC** merk voorzien zijn.*

De firma

Honeywell Product and Solutions SARL

Zone d'Activités La Pièce 16

1180 Rolle

Zwitserland

*heeft toestemming om het **BOSEC** merk op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

**Dit certificaat werd afgeleverd onder de
door het BOSEC-merkc comité en ANPI
bepaalde voorwaarden en is geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 24 september 2024

31 augustus 2034


Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





Bijlage 1 bij het certificaat B - 9073 - FD - K 828 - versie c

Optische rookdetector met kortsluitisolator

System Sensor 22051EI
Notifier by Honeywell NFXI-OPT
ESMI 22051EI

geproduceerd te Trieste, IT
geproduceerd te Trieste, IT
geproduceerd te Trieste, IT

Optische rookdetector

System Sensor 22051E
Notifier by Honeywell NFX-OPT
ESMI 22051E

geproduceerd te Trieste, IT
geproduceerd te Trieste, IT
geproduceerd te Trieste, IT

Voetstuk


System Sensor B501AP
System Sensor B524HTR
Notifier by Honeywell B501AP
Notifier by Honeywell B524HTR
ESMI B501AP
ESMI B524HTR

geproduceerd te Trieste, IT
geproduceerd te Trieste, IT
geproduceerd te Trieste, IT
geproduceerd te Trieste, IT
geproduceerd te Trieste, IT
geproduceerd te Trieste, IT

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 24 september 2024

31 augustus 2034


Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





CERTIFICAT

B - 9073 - FD - K 828 - version c

Nous certifions que le détecteur de fumée

System Sensor 22051EI

et les variantes comme décrit dans les annexes,

répond aux prescriptions suivantes:

Règlement général de la marque BOSEC:
Clauses administratives et juridiques;
Règles de certification Produits;
EN 54-7:2018;
EN 54-17:2005;

sur base des rapports d'essais des laboratoires ANPI et les certificats suivantes:

BFS/CERT/EV/006, ADD1 , ADD2, ADD6 & 0786-CPR-20640, 0786-CPR-20646, 0786-CPR-20652, 0786-CPR-20658, 0786-CPR-20699, 0786-CPR-20705.

*Le présent certificat n'est valable que si les composants sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme


Honeywell Product and Solutions
Zone d'Activités La Pièce 16
1180 Rolle
Suisse

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les composants ci-dessus.*

**Ce certificat est délivré aux conditions
définies par le comité de la marque
BOSEC et ANPI et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 24 septembre 2024

31 août 2034


Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





Annexe 1 au certificat B - 9073 - FD - K 828 - version c

Détecteur de fumée optique avec isolateur de court-circuit

System Sensor 22051EI
Notifier by Honeywell NFXI-OPT
ESMI 22051EI

fabriqué à Trieste, IT
fabriqué à Trieste, IT
fabriqué à Trieste, IT

Détecteur de fumée optique

System Sensor 22051E
Notifier by Honeywell NFX-OPT
ESMI 22051E

fabriqué à Trieste, IT
fabriqué à Trieste, IT
fabriqué à Trieste, IT

Socle


System Sensor B501AP
System Sensor B524HTR
Notifier by Honeywell B501AP
Notifier by Honeywell B524HTR
ESMI B501AP
ESMI B524HTR

fabriqué à Trieste, IT
fabriqué à Trieste, IT
fabriqué à Trieste, IT
fabriqué à Trieste, IT
fabriqué à Trieste, IT
fabriqué à Trieste, IT

**Cette annexe fait partie intégrante du
certificat BOSEC et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 24 septembre 2024

31 août 2034


Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





CERTIFICATE

B - 9073 - FD - K 828 - version c

We certify that the smoke detector

System Sensor 22051EI

and the variants as described in the annexes,

complies with the following specifications:

Rules of the BOSEC mark:

Administrative and legal clauses;

Certification rules Products;

EN 54-7:2018;

EN 54-17:2005;

based upon the following test reports of the laboratories ANPI and certificates:

BFS/CERT/EV/006, ADD1 , ADD2, ADD6 & 0786-CPR-20640, 0786-CPR-20646, 0786-CPR-20652, 0786-CPR-20658, 0786-CPR-20699, 0786-CPR-20705.

This certificate is only valid if the products are marked with the **BOSEC** label.

The company

Honeywell Product and Solutions SARL

Zone d'Activités La Pièce 16

1180 Rolle


Switzerland

is authorised to use the brand **BOSEC** on the above mentioned components.

The certificate is granted subject to the BOSEC brand committee and ANPI terms and conditions and is valid until

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 24 September 2024

31 August 2034


Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





Annex 1 to the certificate B - 9073 - FD - K 828 - version c

Optical smoke detector with short-circuit isolator

System Sensor 22051EI
Notifier by Honeywell NFXI-OPT
ESMI 22051EI

manufactured at Trieste, IT
manufactured at Trieste, IT
manufactured at Trieste, IT

Optical smoke detector

System Sensor 22051E
Notifier by Honeywell NFX-OPT
ESMI 22051E

manufactured at Trieste, IT
manufactured at Trieste, IT
manufactured at Trieste, IT

Base


System Sensor B501AP
System Sensor B524HTR
Notifier by Honeywell B501AP
Notifier by Honeywell B524HTR
ESMI B501AP
ESMI B524HTR

manufactured at Trieste, IT
manufactured at Trieste, IT
manufactured at Trieste, IT
manufactured at Trieste, IT
manufactured at Trieste, IT
manufactured at Trieste, IT

**This annex is an undivided part of the
BOSEC certificate and is valid until**

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 24 September 2024

31 August 2034


Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be



This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.