



CERTIFICAAT

B - 9073 - FD - K 378 - versie h

Wij certificeren dat de warmtedetector

System Sensor 4351E

en de varianten zoals beschreven in de bijlagen,

beantwoordt aan de volgende voorschriften:

Reglement van het BOSEC-merk:

Administratieve en juridische clausules;

Certificatieregels Producten;

EN 54-5:2017/A1:2018;

op basis van volgende beproevingsverslagen van de laboratoria ANPI en certificaten:

BFS/REDI/128, ADD3, ADD4 & 2831-CPR-F1960, 2831-CPR-F4263, 2831-CPR-F1322.

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het **BOSEC** merk voorzien zijn.*

De firma

Honeywell Product and Solutions SARL

Zone d'Activités La Pièce 16

1180 Rolle

Zwitserland

*heeft toestemming om het **BOSEC** merk op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

**Dit certificaat werd afgeleverd onder de
door het BOSEC-merkcomité en ANPI
bepaalde voorwaarden en is geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 25 september 2024

31 augustus 2034


M. J. Janssens
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





Bijlage 1 bij het certificaat B - 9073 - FD - K 378 - versie h

Warmtedetector

System Sensor 4351E (categorie BS)
Notifier by Honeywell FD-851HTE (categorie BS)
ESMI ED4351E (categorie BS)

geproduceerd te Trieste, IT
geproduceerd te Trieste, IT
geproduceerd te Trieste, IT

Voetstuk

System Sensor B401
Varianten: System Sensor B401R
System Sensor B401RSD
System Sensor B401SD
Notifier by Honeywell B401
Varianten: Notifier by Honeywell B401R
Notifier by Honeywell B401RSD
Notifier by Honeywell B401SD

geproduceerd te Trieste, IT

geproduceerd te Trieste, IT

ESMI B401
Varianten: ESMI B401R
ESMI B401RSD
ESMI B401SD

geproduceerd te Trieste, IT

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 25 september 2024

31 augustus 2034


M. J. Janssens
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





CERTIFICAT

B - 9073 - FD - K 378 - version h

Nous certifions que le détecteur de chaleur

System Sensor 4351E

et les variantes comme décrit dans les annexes,

répond aux prescriptions suivantes:

Règlement général de la marque BOSEC:
Clauses administratives et juridiques;
Règles de certification Produits;
EN 54-5:2017/A1:2018;

sur base des rapports d'essais des laboratoires ANPI et les certificats suivantes:

BFS/REDI/128, ADD3, ADD4 & 2831-CPR-F1960, 2831-CPR-F4263, 2831-CPR-F1322.

*Le présent certificat n'est valable que si les composants sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme


Honeywell Product and Solutions
Zone d'Activités La Pièce 16
1180 Rolle
Suisse

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les composants ci-dessus.*

**Ce certificat est délivré aux conditions
définies par le comité de la marque
BOSEC et ANPI et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 25 septembre 2024

31 août 2034


Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





Annexe 1 au certificat B - 9073 - FD - K 378 - version h

Détecteur de chaleur

System Sensor 4351E (catégorie BS)
Notifier by Honeywell FD-851HTE (catégorie BS)
ESMI ED4351E (catégorie BS)

fabriqué à Trieste, IT
fabriqué à Trieste, IT
fabriqué à Trieste, IT

Socle

System Sensor B401
Variantes: System Sensor B401R
System Sensor B401RSD
System Sensor B401SD
Notifier by Honeywell B401
Variantes: Notifier by Honeywell B401R
Notifier by Honeywell B401RSD
Notifier by Honeywell B401SD

fabriqué à Trieste, IT

fabriqué à Trieste, IT

ESMI B401


Variantes: ESMI B401R
ESMI B401RSD
ESMI B401SD

fabriqué à Trieste, IT

**Cette annexe fait partie intégrante du
certificat BOSEC et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 25 septembre 2024

31 août 2034


Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





CERTIFICATE

B - 9073 - FD - K 378 - version h

We certify that the heat detector

System Sensor 4351E

and the variants as described in the annexes,

complies with the following specifications:

Rules of the BOSEC mark:

Administrative and legal clauses;

Certification rules Products;

EN 54-5:2017/A1:2018;

based upon the following test reports of the laboratories ANPI and certificates:

BFS/REDI/128, ADD3, ADD4 & 2831-CPR-F1960, 2831-CPR-F4263, 2831-CPR-F1322.

This certificate is only valid if the products are marked with the **BOSEC** label.

The company

Honeywell Product and Solutions SARL

Zone d'Activités La Pièce 16

1180 Rolle


Switzerland

is authorised to use the brand **BOSEC** on the above mentioned components.

**The certificate is granted subject to the
BOSEC brand committee and ANPI terms
and conditions and is valid until**

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 25 September 2024

31 August 2034


Marie-Joyeux
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





Annex 1 to the certificate B - 9073 - FD - K 378 - version h

Heat detector

System Sensor 4351E (category BS)	manufactured at Trieste, IT
Notifier by Honeywell FD-851HTE (category BS)	manufactured at Trieste, IT
ESMI ED4351E (category BS)	manufactured at Trieste, IT


Base

System Sensor B401	manufactured at Trieste, IT
Variants: System Sensor B401R	
System Sensor B401RSD	
System Sensor B401SD	
Notifier by Honeywell B401	manufactured at Trieste, IT
Variants: Notifier by Honeywell B401R	
Notifier by Honeywell B401RSD	
Notifier by Honeywell B401SD	
ESMI B401	manufactured at Trieste, IT
Variants: ESMI B401R	
ESMI B401RSD	
ESMI B401SD	

**This annex is an undivided part of the
BOSEC certificate and is valid until**

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 25 September 2024

31 August 2034


Marie Wajerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be

